LIDAL

Contrôle sanitaire par l'ARS

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 19/10/2023

THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E23.4879.3_20231019150154

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page.L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	16/10/2023 10:07	**Nom Installation * :**	THONON- RESEAU PRINCIPAL
Date de réception :	16/10/2023 14:35	**Code et Nom PSV * :**	0000000019 - CHATELARD
Date début analyse :	16/10/2023	**Commune* :**	THONON-LES-BAINS
Prélevé par :	VICARIO Tony - VIC	**Localisation exacte :**	Ecole robinet salle de pause
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV
Code et nom UGE* :	0001 - THONON AGGLOMERATION EST	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	20	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	Normal				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	7.4	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	20.0	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	675	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	Pluie faible				Observation
	Température Eau	19,0	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	Normal				Qualitatif
	Odeur	Normal				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E23.4879.3

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

VIDALE DUSONCHET Muriel	AUCHERE Ralph	CANCOUET Julie
Resp. unité Hygiène Alimentaire	Technicien Chimie Eaux	Resp. unité logistique

Le responsable du Service

LIDAL

Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

Contrôle sanitaire
par l'ARS

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 19/10/2023

THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E23.4879.6_20231019150154

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page.L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	16/10/2023 09:38	**Nom Installation * :**	THONON- RESEAU PRINCIPAL
Date de réception :	16/10/2023 14:35	**Code et Nom PSV * :**	0000000018 - LOCAL SERVICE ENVIRONNEMENT
Date début analyse :	16/10/2023	**Commune* :**	THONON-LES-BAINS
Prélevé par :	VICARIO Tony - VIC	**Localisation exacte :**	Local environnement ROBINET REFECTOIRE
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV
Code et nom UGE* :	0001 - THONON AGGLOMERATION EST	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	3	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	Normal				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	7.5	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	19.7	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	671	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	Pluie faible				Observation
	Température Eau	19,0	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	Normal				Qualitatif
	Odeur	Normal				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E23.4879.6

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

VIDALE DUSONCHET Muriel	AUCHERE Ralph	CANCOUET Julie
Resp. unité Hygiène Alimentaire	Technicien Chimie Eaux	Resp. unité logistique

Le responsable du Service

LIDAL

Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

Contrôle sanitaire par l'ARS

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 19/10/2023

THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E23.4879.5_20231019150154

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page.L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	16/10/2023 09:10	**Nom Installation * :**	THONON- RESEAU PRINCIPAL
Date de réception :	16/10/2023 14:35	**Code et Nom PSV * :**	0000000017 - HOTEL DE VILLE
Date début analyse :	16/10/2023	**Commune* :**	THONON-LES-BAINS
Prélevé par :	VICARIO Tony - VIC	**Localisation exacte :**	MAIRIE-ROBINET CUISINE CONCIERGERIE
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV
Code et nom UGE* :	0001 - THONON AGGLOMERATION EST	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	4	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	5	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	Normal				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	7.5	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	19.6	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	676	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	Pluie faible				Observation
	Température Eau	16,0	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	Normal				Qualitatif
	Odeur	Normal				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E23.4879.5

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

VIDALE DUSONCHET Muriel
Resp. unité Hygiène Alimentaire

AUCHERE Ralph
Technicien Chimie Eaux

CANCOUET Julie
Resp. unité logistique

Le responsable du Service

Contrôle sanitaire
par l'ARS

Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 19/10/2023

THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E23.4879.4_20231019150154

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page.L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	16/10/2023 08:54	**Nom Installation * :**	THONON- RESEAU PRINCIPAL
Date de réception :	16/10/2023 14:35	**Code et Nom PSV * :**	0000000016 - GRANGETTE
Date début analyse :	16/10/2023	**Commune* :**	THONON-LES-BAINS
Prélevé par :	VICARIO Tony - VIC	**Localisation exacte :**	Chambre d'agriculture robinet wc
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV
Code et nom UGE* :	0001 - THONON AGGLOMERATION EST	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	5	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	10	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	Normal				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	7.4	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	19.0	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	676	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	Pluie faible				Observation
	Température Eau	19,4	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	Normal				Qualitatif
	Odeur	Normal				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E23.4879.4

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

VIDALE DUSONCHET Muriel
Resp. unité Hygiène Alimentaire

AUCHERE Ralph
Technicien Chimie Eaux

CANCOUET Julie
Resp. unité logistique

Le responsable du Service

LIDAL

Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

Contrôle sanitaire par l'ARS

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 19/10/2023

THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E23.4879.2_20231019150154

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page.L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	16/10/2023 08:36	**Nom Installation * :**	THONON- RESEAU PRINCIPAL
Date de réception :	16/10/2023 14:35	**Code et Nom PSV * :**	0000000014 - SERVICE BATIMENT
Date début analyse :	16/10/2023	**Commune* :**	THONON-LES-BAINS
Prélevé par :	VICARIO Tony - VIC	**Localisation exacte :**	Service batiment robinet CUISINE
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV
Code et nom UGE* :	0001 - THONON AGGLOMERATION EST	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	3	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	Normal				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	7.6	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	18.2	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	673	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	Pluie faible				Observation
	Température Eau	12,4	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	Normal				Qualitatif
	Odeur	Normal				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E23.4879.2

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

VIDALE DUSONCHET Muriel
Resp. unité Hygiène Alimentaire

AUCHERE Ralph
Technicien Chimie Eaux

CANCOUET Julie
Resp. unité logistique

Le responsable du Service

LIDAL

Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

Contrôle sanitaire par l'ARS

cofrac ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR ESSAIS

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 19/10/2023

THONON AGGLOMERATION-POLE EST
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
74200 THONON LES BAINS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E23.4879.1_20231019150154

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page.L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	16/10/2023 09:54	**Nom Installation * :**	THONON- FONTAINE COUVERTE
Date de réception :	16/10/2023 14:35	**Code et Nom PSV * :**	0000000013 - TULLY
Date début analyse :	16/10/2023	**Commune* :**	THONON-LES-BAINS
Prélevé par :	VICARIO Tony - VIC	**Localisation exacte :**	Maison o2 robinet wc
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV
Code et nom UGE* :	0001 - THONON AGGLOMERATION EST	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	50	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	30	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	Normal				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	8.0	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	19.6	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	697	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	Pluie faible				Observation
	Température Eau	18,7	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	Normal				Qualitatif
	Odeur	Normal				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E23.4879.1

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

VIDALE DUSONCHET Muriel	AUCHERE Ralph	CANCOUET Julie
Resp. unité Hygiène Alimentaire	Technicien Chimie Eaux	Resp. unité logistique

Le responsable du Service